

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0259

Utstedt: 07.01.2002

Fornyet: 25.02.2025

Gyldig til: 01.03.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

VOLA ettgreps kombi servant- og kjøkkenbatterier for innbygging

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

VOLA A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Danmark

Produsent

VOLA A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Danmark

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

VOLA ettgreps kombi servant- og kjøkkenbatterier for innbygging.

Følgende modeller inngår:

- › 111, 111L, 111M, 111X, 111XL og 111XM
- › 112, 112L, 112M, 112X, 112XL og 112XM
- › 121, 121/300, 121L, 121L/300, 121M, 121M/300 og 121X
- › 122, 122/300, 122L, 122L/300, 122M, 122M/300 og 122X
- › 131, 131L og 131M
- › 132, 132L og 132M

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanndrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

